

ร่างขอบข่ายของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
โขงเจียมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ของเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม กองช่าง มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อรับเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นจำนวนเงิน ๖๓๗,๔๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งสัดส่วนร่วมจ่าย ๕๐ % เป็นเงิน ๓๑๘,๗๐๐.- บาท จ่ายจากเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจ่ายสทบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน ๓๑๘,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงินตามโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๗,๔๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม และขนาด ๑ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๒.๒ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมความมั่นคงด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร และกระจายพื้นที่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มากขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอแนะหรือคำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ
๘. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันว่านั้น
๙. ผู้จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๑. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ เฟส ๑๕ Kw. จำนวน ๑ AU และค่าตรวจสอบเอกสารขอเชื่อมต่อและแบบแปลน จำนวน ๑ AU

๗๕

อัศวิน

- แผงโซล่าเซลล์ (รับพลังงานจากแสงอาทิตย์) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ Wp จำนวน ๒๔ แผง ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าเท่านั้น และรับประกันคุณภาพแผงโซล่า ๑๒ ปี พร้อมรับประกันประสิทธิภาพแผงโซล่า ๒๕ ปี

- อินเวอร์เตอร์ (ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ขนาด ๑๕ Kw ๓ Ph จำนวน ๑ ตัว ต้องเป็นรุ่นและยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีชื่ออยู่ใน Approved List ของการไฟฟ้า (MEA/PEA) เท่านั้น และรับประกันอินเวอร์เตอร์ ๑๐ ปี

- Optimizer ๑๓๐๐ w ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าเท่านั้น
- วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆรวมค่าติดตั้ง ต้องมีใบรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร)
- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร) มาเขียนแบบแปลนและเซ็นต์รับรองแบบ จัดทำผัง Single Line Diagram เพื่อยืนยันเสนอต่อไป โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติขานานไฟรวมถึงเปลี่ยนมิเตอร์กับทางทำการไฟฟ้าให้เรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องนำแบบแปลนมาเสนอขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรโยธา (กว.ระดับสามัญวิศวกร) และรายการคำนวณน้ำหนักโครงสร้าง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารตอบรับการขออนานไฟหรือใบอนุญาตเปิดจ่ายไฟจากการไฟฟ้า เพื่อยืนยันว่าหน่วยงานจะสามารถเปิดใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๑๐๐% ก่อนส่งงานจ้าง
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานความปลอดภัยในการติดตั้งและความปลอดภัยของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
- ผู้รับจ้างต้องมีใบรับรองระบบไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร) เป็นผู้รับรอง
- ให้ผู้รับจ้างต้องบินโดรนเก็บวิดีโอและภาพมุมสูงความละเอียดสูง พร้อมรายงานภาพถ่ายจุดต่อจุด ให้กรรมการตรวจภาคพื้นดินได้อย่างปลอดภัย
- มีรายงานแล็บยืนยันผล (Commissioning Report): ส่องกราฟการผลิตไฟจริง ๓-๗ วันผ่านแอปออนไลน์ ถ้าตัวเลขตรงปก ค่อยเซ็นผ่านงานได้ในวันตรวจรับงานจ้าง

๒. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑ เฟส ๑๐ Kw. จำนวน ๑ AU และค่าตรวจสอบเอกสารขอเชื่อมต่อและแบบ จำนวน ๑ AU

- แผงโซล่าเซลล์ (รับพลังงานจากแสงอาทิตย์) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ Wp จำนวน ๑๖ แผง และรับประกันคุณภาพแผงโซล่า ๑๒ ปี พร้อมรับประกันประสิทธิภาพแผงโซล่า ๒๕ ปี

- อินเวอร์เตอร์ (ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ขนาด ๑๕ Kw ๓ Ph จำนวน ๑ ตัว และรับประกันอินเวอร์เตอร์ ๑๐ ปี

- Optimizer ๑๓๐๐ w
- วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆรวมค่าติดตั้ง ต้องมีใบรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร)
- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร) มาเขียนแบบแปลนและเซ็นต์รับรองแบบ จัดทำผัง Single Line Diagram เพื่อยืนยันเสนอต่อไป โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติขานานไฟรวมถึงเปลี่ยนมิเตอร์กับทางทำการไฟฟ้าให้เรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องนำแบบแปลนมาเสนอขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรโยธา (กว.ระดับสามัญวิศวกร) และรายการคำนวณน้ำหนักโครงสร้าง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

  

- ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารตอบรับการขออนานไฟหรือใบอนุญาตเปิดจ่ายไฟจากการไฟฟ้า เพื่อการันตีว่าหน่วยงานจะสามารถเปิดใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๑๐๐% ก่อนส่งงานจ้าง
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานความปลอดภัยในการติดตั้งและความปลอดภัยของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
- ผู้รับจ้างต้องมีใบรับรองระบบไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า (กว.ระดับภาคีวิศวกร) เป็นผู้รับรอง
- ให้ผู้รับจ้างต้องบินโดรนเก็บวิดีโอและภาพมุมสูงความละเอียดสูง พร้อมรายงานภาพถ่ายจุดต่อจุดให้กรรมการตรวจภาคพื้นดินได้อย่างปลอดภัย
- มีรายงานแล็บยืนยันผล (Commissioning Report): ส่องกราฟการผลิตไฟจริง ๓-๗ วันผ่านแอปออนไลน์ ถ้าตัวเลขตรงปก ค่อยเซ็นผ่านงานได้ในวันตรวจรับงานจ้าง

๔. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (รวมระยะเวลายื่นเรื่องและได้รับเอกสารต่างๆจากการไฟฟ้า) จำนวน ๑ งาน งาน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคา (e-bidding) ครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
 ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมหลักฐานและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบงานติดตั้งตามงานประกวดราคานี้ไปพร้อมการเสนอราคา
- ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- ๒.๑ วิศวกรโยธา ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือสูงกว่า จำนวน ๑ คน
 - ๒.๒ วิศวกรไฟฟ้า ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า จำนวน ๑ คน
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งแผนการดำเนินงานและรายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และจัดทำ SHOP DRAWING ขออนุมัติแบบเบื้องต้น จัดส่งรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงาน และแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้แก้ไขทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
๔. ผู้เข้าประกวดราคา (e-bidding) จะต้องแนบแคตตาล็อกตามรายการอุปกรณ์หลัก ๓ รายการ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์ DC หากไม่ยื่นรายการใดหรือตกหล่น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประกวดราคา (e-bidding) รายนั้น
 ๕. ผู้เข้าประกวดราคา (e-bidding) จะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบงานที่เสนอในรูปแบบดังต่อไปนี้
- เทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสำหรับผู้ยื่นประกวดราคา (e-bidding) ในกรณีที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ทำตารางสรุป - เปรียบเทียบ และทำเครื่องหมายตรงข้อความที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

วิมล

หัวข้อ	คุณลักษณะที่กำหนด	ยี่ห้อและรุ่น	เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)	หมายเหตุ
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้	ยี่ห้อและรุ่นครุภัณฑ์ที่นำเสนออย่างชัดเจน	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน	ให้ระบุว่ามีความสอดคล้องตรงตามข้อกำหนดในเอกสารนี้หรือไม่อย่างไร

๖. ขอบเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ (Specification)

ของครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ทุกข้อถือเป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เสนออุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดนี้

๗. อุปกรณ์หลักจะต้องไม่ใช่สินค้า Original Equipment Manufacturer (OEM) หรือสินค้าจ้างผลิต

๘. เอกสารแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เสนอราคา

และเอกสารประกอบที่ใช้สำหรับประกวดราคา (e-bidding) จะต้องเป็นเอกสารจริง

หรือสำเนาจากเอกสารฉบับจริง และสามารถตรวจสอบได้ หากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคา

สามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารที่ใช้ในประกวดราคา (e-bidding) ของผู้ประกวดราคา (e-bidding)

รายได้นั้นเป็นเท็จหรือมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

ต่อเติมเนื้อหาสาระในเอกสารให้แตกต่างจากความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการเข้าประกวดราคา (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม จะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ประกวดราคา (e-bidding)

รายดังกล่าวให้ถึงที่สุด

๙. ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) มีหน้าที่ออกแบบการติดตั้ง

และต้องจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ งานติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน

ตามรายละเอียดของข้อกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยต้องติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด

หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding)

จะต้องส่งรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งเพื่อขออนุมัติการติดตั้งโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

๑๐. ผู้ประกวดราคา (e-bidding) ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

มีความทนทานต่อการใช้งาน หากมีสิ่งอื่นใดที่มีระบุไว้ในรายการ

หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้เป็นหน้าที่ของผู้ชนะประกวดราคา (e-bidding)

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๑๑. ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding)

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ หรือความเสียหายใดๆ

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding)

จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๒. ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) จะต้องแจ้งข้อมูลผลการ ผู้เข้ามาบริการหลังการติดตั้งและ

พร้อมเข้าให้บริการเมื่อมีเหตุชำรุดเสียหาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลาประกันผลงาน

75

อัคร

๑๓. เมื่อติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ ผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) จะต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรและสอนวิธีการใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบอย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม พร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือการใช้งานระบบส่งมอบ ให้กับหน่วยงานก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงานทั้งหมด

๑๔. หากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนผู้ประกวดราคา (e-bidding) จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อขอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก่อนที่จะดำเนินการต่อไปได้

๖. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้ ๖๓๗,๔๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง ๖๓๗,๔๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต โชตะวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจริญญา จันทร์ทรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ศุภฤทธานนท์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๗,๔๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๖๓๗,๔๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๕.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
- ๕.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๓ ร่างขอบข่ายของงาน (เทศบาลกำหนด)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสาธิต โชตะวัน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวจริญญา จันทร์ทรง | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวอัญชลี ศุภฤทธานนท์ | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |